



**MINISTERUL ECONOMIEI  
I.S.C.I.R.**

**INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT**



**06.02.2013**

**COMUNICAT**

privind supravegherea efectuării examinărilor, verificărilor sau încercărilor prevăzute în programele de investigații/examinări cu caracter tehnic

Având în vedere prevederile Legii nr. 64/2008 republicată, art. 15, alin. (2);  
Ținând seama de obligațiile specifice ale operatorilor RSVTI stabilite prin prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 39, alin. (2);  
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Referatului Direcției Inspecție Supraveghere a Pieței și Reglementare înregistrat cu nr. 934/06.02.2013.

Începând cu data de 06.02.2013 se aplică următoarele prevederi:

1. Examinările, verificările sau încercările prevăzute în programele de investigații/examinări cu caracter tehnic se efectuează în prezența operatorului RSVTI al deținătorului/utilizatorului, în cazul programelor acceptate de către Inspecțiile Teritoriale ISCIR, pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în tabelul din anexă;

2. La finalizarea efectuării examinărilor, verificărilor sau încercărilor prevăzute, operatorul RSVTI va încheia, pentru fiecare instalație/echipament, câte un proces-verbal de asistare, cu confirmarea tipului, volumului și condițiilor de efectuare, conform programului acceptat.

Procesul-verbal de asistare, încheiat conform modelului prevăzut în prescripțiile tehnice și semnat de către reprezentanții deținătorului/utilizatorului, persoanei juridice autorizate și laboratorului de examinări nedistructive autorizat, se va atașa la raportul final.

3. Adresele de acceptare ale programelor se vor transmite, spre știință și deținătorului/utilizatorului instalației/echipamentului.

4. IT ISCIR pot efectua controale neprogramate pentru constatarea modului de îndeplinire a obligațiilor specifice de către operatorii RSVTI.

**INSPECTOR DE STAT ȘEF  
ing. Marian Răducanu**



**MINISTERUL ECONOMIEI**  
**I.S.C.I.R.**

**INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT**



**Anexă**

Tabelul cu instalațiile/echipamentele pentru care acceptarea programelor de investigații/examinări cu caracter tehnic se efectuează de către IT ISCIR

Nr. crt.	Prescripția tehnică	Tip instalație/echipament	Parametri maximi
1.	C1-2010	Cazane de abur și cazane de apă fierbinte	$Q_{max}=10$ t/h sau $D_{max}=5$ Gcal/h sau $T_{max}=250^{\circ}$ C sau $P_{max}=16$ bar
2.	C4-2010	Recipiente metalice stabile sub presiune	Fluide de gr.2 cf. H.G. nr. 584/2004, art.12, având $V_{max}=50.000$ l sau $P_{max}=40$ bar sau $T_{max}=440^{\circ}$ C
3.	C6-2010	Conducte pentru fluide sub presiune	Fluide de gr.2 cf. H.G. nr. 584/2004, art.12, având $P_{max}=40$ bar sau $T_{max}=440^{\circ}$ C
4.	C9-2010	Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune	$P_{max}=6.000$ kW sau $Q_{max}=2$ t/h
5.	C10-2010	Conducte de abur și conducte de apă fierbinte	$P_{max}=40$ bar sau $T_{max}=440^{\circ}$ C
6.	R1-2010	Macarale	$S_n=20$ t
		Mecanisme de ridicat	$S_n=10$ t
		Stivuitoare	$S_n=5$ t
		Platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile, cu excepția celor pentru persoane cu dizabilități	$S_n=1$ t
		Elevatoare pentru vehicule	$S_n=5$ t
		Mașini de ridicat de tip special	$S_n=5$ t
7.	R2-2010	Ascensoare, cu excepția celor aferente instituțiilor publice, de interes public sau care ofera servicii publice	Indiferent de sarcină