



04.09.2013

COMUNICAT

privind asigurarea regimului chimic al cazanelor

Referitor la necesitatea asigurării unui regim chimic corespunzător al cazanelor de abur și de apă fierbinte, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT C1-2010, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 64/2008 republicată, obligația de a avea o evidență tehnică detaliată a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și de ridicat revine deținătorului/utilizatorului, prin operatorul RSVTI, autorizat de către ISCIR;
- deținătorul/utilizatorul cazanului are obligația respectării documentației tehnice în baza căreia ISCIR a acordat Avizul Obligatoriu de Instalare respectiv autorizarea funcționării cazanului, în caz contrar ISCIR putând dispune retragerea Avizului Obligatoriu de Instalare, interzicerea funcționării și sigilarea cazanului până la punerea în acord a situației de fapt cu documentația tehnică;
- existența unui contract pentru condiționarea apei de alimentare a cazanelor nu exonerează deținătorul/utilizatorul de obligația respectării cerințelor din documentația tehnică pentru acordarea Avizului Obligatoriu de Instalare și nici de obligația de a verifica indicii de calitate ai fluidelor cu frecvența impusă prin Avizul Obligatoriu de Instalare, prin personalul laborant-operator autorizat de către ISCIR;
- verificarea regimului chimic al apei de alimentare a cazanelor se efectuează dacă deținătorul/utilizatorul emite o comandă către CNCIR S.A. în vederea efectuării unei astfel de verificări; dacă la verificarea efectuată de CNCIR S.A. se constată depuneri aderente pe suprafețele interioare, se poate dispune oprirea din funcționare, pentru readucerea cazanelor la parametrii inițiali de funcționare.

INSPECTOR DE STAT ȘEF

ing. Marian Răducanu